

Протокол №2

проведения публичных слушаний по проекту актуализации «Схемы теплоснабжения «поселка Урал Рыбинского района Красноярского края на период до 2028 года»,

Место проведения: п.Урал, ул. Первомайская д. 4 здание администрации

Дата и время проведения: 22.06.2023г в 14.00

В публичных слушаниях приняли участие 12 человек. Список прилагается.

Инициатором проведения публичных слушаний выступает
Администрация Уральского сельсовета Рыбинского района
Красноярского края

Организатором проведения публичных слушаний выступает
администрация Уральского сельсовета Рыбинского района
Красноярского края.

Председатель: Пелиханов А.А. – глава Уральского сельсовета
Рыбинского района Красноярского края

Секретарь: Панарина Н. А. – специалист администрации Уральского
сельсовета Рыбинского района Красноярского края.

Повестка

Рассмотрение проекта актуализации схемы теплоснабжения поселка
Урал Рыбинского района Красноярского края

СЛУШАЛИ:

Председатель Пелиханов А.А. открыл публичные слушания,
приветствовал участников слушаний вступительным словом.

Для проведения слушаний предложил присутствующим следующий
регламент проведения публичных слушаний:

Время выступления: 10-15 мин. Прения: не более 3 мин на каждый
вопрос.

Предложения и замечания по регламенту не поступило.

Программа публичных слушаний:

1. Вступительное слово главы Уральского сельсовета Пелиханова
А.А.

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников слушаний.
Ответ на вопросы.

3. Подведение итогов. Закрытие слушаний.

По существу заданных вами вопросов по актуализации схемы тепло-
снабжения в момент проведения публичных слушаний администрация
Уральского сельсовета сообщает:

Согласно Положения о проведении публичных слушаний, т.е. до 8 июня 2023
года не поступило замечаний и предложений по актуализации схемы

1. Схема теплоснабжения – это документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения и направления развития на длительную перспективу.
2. Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения необходима для разработки и реализации инвестиционных программ теплоснабжающих или теплосетевых организаций. Схема теплоснабжения разрабатывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 « О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Публичные слушания проводятся для выявления мнения граждан.

Заслушали выступления Илькиной Галины Юрьевны, Гуменюка Александра Степановича, которые высказали свои замечания к проекту актуализации схемы теплоснабжения с предложением внести изменения:

1) раздел 5 часть 3 изложить в следующей редакции: «Реконструкция системы золоудаления: замена батарейных золоуловителей БЦ-259(6*4) в количестве 2 шт. на батарейные золоуловители БЦ-259 (6*6).

Модернизация нежилого здания (береговая насосная, п.Урал, ул. Береговая, 1А), задействованного в выработке тепловой энергии: Установка частотных преобразователей мощностью 90 кВт, 1 шт.

2) из раздела 6 части 2 таблицу 6.2.1 перенести в раздел 6 части 1 с изменением названия мероприятия

3) Таблицу 6.5.1 из раздела 6 части 5 изложить согласно мероприятий, предложенных администрацией Рыбинского района :

Учитывая выступления участников публичных слушаний, решено, что предложенный проект актуализации схемы теплоснабжения поселка Урал Рыбинского района Красноярского края, соответствуют действующему законодательству Российской Федерации, вынесено предложение об утверждении актуализации схемы теплоснабжения с внесенными изменениями Администрацией Уральского сельсовета Рыбинского района Красноярского края.

РЕШИЛИ:

1. Публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения Уральского сельсовета Рыбинского района Красноярского края на 2024 год считать состоявшимися.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 12 человек

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек

Публичные слушания считаются состоявшимися и объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.

Председатель:



А.А. Пелиханов

Секретарь:



Н.А. Панарина

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УРАЛЬСКОМ
СЕЛЬСОВЕТЕ РЫБИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

22 июня 2023г.

п. Урал

Посеткина Лариса Анагоровна	В.П.
Кисель Наталья Васильевна	В.П.
Смирнова Ирина Викторовна	А.В.
Фрагасова Татьяна Федоровна	Т.Ф.
Ткаченко Ирина Анатольевна	Ткаченко
Семенов Оксана Анатольевна	С.
Тюменко Александр Степанович	А.С.
Тришаккина Татьяна Васильевна	Т.В.
Ильинский Галим Юрьевич	И.
Жемчужков Александр Александрович	А.А.
Шапкова Людмила Вераховна	Л.В.
Танарина Наталья Александровна	Н.А.

РЕЗОЛЮЦИЯ
публичных слушаний по проекту актуализации схем теплоснабжения поселка Урал
на 2024 год

22.06.2023

место проведения п. Урал
Ул. Первомайская д. 4

На слушаниях присутствовали: 12 зарегистрированных участника (жители поселка, депутаты Уральского сельского Совета депутатов, представители администрации района).

Обсудив представленную информацию, участники публичных слушаний решили: Учитывая, что предложенный проект схемы теплоснабжения, актуализированный на 2023 год соответствует федеральному закону от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и требованиям к порядку разработки и утверждению схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154, предложить администрации утвердить проект актуализированной на 2024 год схемы теплоснабжения поселка Урал Рыбинского района Красноярского края.

Голосовали: «за»- 12 человек
 «против»- 0 человек
 «воздержались»- 0 человек

Председательствующий на слушаниях

Секретарь слушаний



А.А. Пелиханов

Н.А. Панарина